



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355037, г. Ставрополь, ул. 8 марта, 164, тел. (8652) 24-52-26, факс (8652) 32-43-21

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а, E-mail: fire77@bk.ru, тел. (8652) 94-55-90, факс (8652) 23-39-73

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по г. Ставрополю)
355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а, E-mail: Stavropol77@bk.ru, тел. (8652) 94-54-47, факс (8652) 23-12-17

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Телефоны доверия:

ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99

Южного регионального центра МЧС России 8(863) 240-66-10

АКТ

проведения тренировки по эвакуации

« 10 » декабря 2018 года

г. Ставрополь

(город, село)

Комиссия в составе:

1. Директор Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 6 «Здоровье» города Ставрополя Брусенцова Ирина Николаевна
2. Дознаватель ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по городу Ставрополю) капитан внутренней службы Зинченко Елена Александровна

составили настоящий акт в том, что «10» декабря 2018 года в 11 часов 00 минут проведены занятия по обучению персонала правилам поведения во время эвакуации и практическая тренировка по эвакуации людей из здания: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 6 «Здоровье» города Ставрополя

по адресу: город Ставрополь, улица Московская, 91

Для обеспечения безопасной эвакуации в здании имеется необходимое количество эвакуационных выходов, организовано оповещение и управление движением людей по путям эвакуации (световые указатели, звуковое и речевое оповещение).

Эвакуационные выходы расположены рассредоточено. Двери открываются по направлению выхода из здания. На каждом этаже имеются поэтажные планы эвакуации людей при пожаре. Имеются инструкции по пожарной безопасности и действиям персонала при получении сигнала о пожаре. Первичные средства пожаротушения находятся в доступных местах, соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. Световые указатели, звуковое и речевое оповещение, системы пожарной сигнализации в исправном состоянии.

В эвакуации принимало участие 252 человек.

Время полной эвакуации 08,42 мин.

Результаты проведения тренировки Удовлетворительно.

При сработке пожарной сигнализации действия сотрудников были организованы и слажены.

(ошибки в действиях персонала, обнаруженные недостатки, замечания)

Ошибок в действиях персонала не было. Цель тренировки достигнута.

Члены комиссии:



(подпись)

И.Н. Брусенцова

(ф.и.о)

(подпись)

Е.А. Зингеро

(ф.и.о)

(подпись)

(ф.и.о)

(подпись)

(ф.и.о)

(подпись)

(ф.и.о)